

Bei der Ausschreibung und Konzeption von **Deckenschalungen** und den dazugehörigen **Traggerüsten** sind grundsätzlich folgende Punkte zu beachten:

- Deckenstärke < 30 cm - Traggerüstgruppe I /  
d > 30 cm – Traggerüstgruppe II oder III
- lichte Deckenhöhe < 3,00 m / < 4,00 m < 5,00 m – Traggerüstgruppe I /  
h > 5,00 m Traggerüstgruppe II oder III
- Menge der herzustellenden Deckenflächen
- Anzahl der Geschosse
- Bauzeit
- Grundrissformen (offener Grundriss im Skelettbau / freie Ränder / geschlossene Räume)
- Wiederholung gleicher Deckenflächen
- eventuelle Neigung der Deckenfläche
- Maßtoleranzen nach DIN 18 202
- geforderte Betonoberfläche (Deckenuntersicht)
- Möglichkeit für die Ableitung der Horizontalkräfte nach DIN 4421