

Sicherheits- und Gesundheitschutzplan

Nr.	Gewerk (Standardleistung)	Gefährdung (Art, Quelle, Einrichtung)	Schutzmaßnahmen / Schutzeinrichtungen	Info	Auswahl wichtiger Vorschriften	Individuelle Hinweise
1	Baustellenorganisation / -vorbereitung	Baustellenorganisation und -vorbereitung	Sicherheits- und Gesundheitschutzplanung gemäß BaustellV			
2			Arbeits- und Sicherheitsplan für kontaminierte Bereiche gemäß BGR 128			
3			Brandschadengutachten mit Infos über Belastung mit Schadstoffen			
4			Sicherheitsregelungen für Fremdfirmen			
5						
6	Baustelleneinrichtungen	Baustellenversorgung	Bezug von Strom, Wasser in Abstimmung mit dem Auftraggeber	C 010	ArbStättV, ASR 7/3, BGV A2	
7		Baustellenentsorgung	Abwasser (Abpumpen des Löschwassers: siehe Prüfbericht XYZ vom xx.xx.2001)		Krw-/AbfG, BGV A1	
8			Bauschutz (kontaminierten Abfall: Bigbags, Container mit Folie ausschlagen)		Krw-/AbfG, BGV A1; BGR 128, TRGS 519	Entsorgungsnachweis
9			Reinigungsanlagen / -einrichtungen			
10		Sozial- und Sanitäreinrichtungen	Tagesunterkünfte	A 173	ArbStättV	
11			Sanitäranlagen (WC, Waschgelegenheit)	A 173	ArbStättV	
12			Schwarz-Weiß-Einrichtung	D 080	ArbStättV, BGV A1, TRGS 519	
13		Verkehrssicherung	Bauzaun, einschließlich Türen und Tore		ArbStättV	LV Pos. 1.1.3 + 1.1.5
14			Sicherheitskennzeichnung "Unbefugten ist der Zutritt verboten"		BGV A6	
15		Brandschutz / Erste Hilfe	Feuerlöscheinrichtungen	A 005	ArbStättV, BGR 133	
16			Erste-Hilfe Einrichtungen	A 002	ArbStättV, BGV A5, BGI 512	
17		Baustellenverkehr	Verkehrsregelungen (Ein- und Ausfahrten)	A 096	SIVO, RSA	
18		Lastenhandhabung / -transport	Kran (Besondere Maßnahmen für Mehrkranbetrieb treffen)	B 058	BGV C22, BGV D6, BGG 921	Für Los 1: LV Pos. 1.1.1 und Titel 1.1f.
19			Sichere und geeignete Hubarbeitsbühnen / Arbeitsgerüste	B 058	BGV C22	Für Los 1: LV Pos. 1.1.1 und Titel 1.1f.
20						
21	Sofortmaßnahmen (Gebäudesicherung)		Ausführungszeitraum		BGI 665 "Abbrucharbeiten"	
22		Allgemein	Unternehmensbezogene AS-Dokumente: Betriebsanweisung, Abbrucharweisung	D 075	BGV C22, BGR 128, BGI 665	Regeln der Baustellenordnung beachten!
23		Herabfallende oder umstürzende Gegenstände	Gefahrenbereiche festlegen, sichern und absperren (betrifft Verkehrsbereiche des AG)	D 075	BGV C22, BGI 665	Rot-weißes Flatterband ist keine Absperrung!
24		Unkontrolliert bewegte Teile	Abstützung von Gebäudedecken (gemäß statischen Erfordernissen)	D 075	BGV C22, BGI 665	
25			Kennzeichnung der Gefahrenbereiche		BGV C22, BGI 665	
26		Arbeitsplätze/Verkehrswege mit Absturzgefährdung	Dreiteiliger Seitenschutz für offene Wandbereiche	C 008	BGV C22, BGR 184	LV-Pos. 1.1.2
27			Alternativ: Arbeits- und Schutzgerüste als Zugangsmöglichkeit und als Seitenschutz	C 008	BGV C22, DIN 4420, BGI 665	
28			Abdeckungen für Öffnungen und Aussparungen	C 008	BGV C22, BGR 184	LV-Pos. 1.1.1.
29			Personenaufnahmemittel i.V.m. Persönliche Schutzausrüstung (Anseilschutz)	C 043	BGV C22, BGR 198, BGI 665	Anzeigepflicht an BG berücksichtigen
30		Zugänge zu Arbeitsplätzen mit Absturzgefährdung	Bei Nichtbegehbarkeit Treppenhaus: Treppentürme, ggf. Innenleitergang des Gerüsts		ASR 12/1-3, BGV C22, BGV D36	Statischer Nachweis
31		Gefahrstoffe (brandbedingte Schadstoffe, Asbestzementprodukte)	Maßnahmen der BGR 128 und speziell des Arbeits- und Sicherheitsplans einhalten		BGR 128, TRGS 519	Gefährdungsbereich 1c und 2 nach VdS 2357
32			Zugangs- und Beschäftigungsbeschränkungen	A 007	GefStoffV, BGV A1, BGV C22, BGR 128	
33			Staubarmes Arbeiten, Schadstofffreisetzung auf Minimum beschränken	A 007	GefStoffV, BGV A1, BGV C22, BGR 128	Geeigneten Industriesauger verwenden
34			Sichere Entsorgung schadstoffbelasteter Teile		Krw-/AbfG, BGV A1; BGR 128, TRGS 519	
35			Tragen persönlicher Schutzausrüstung (Schutzkleidung, Atemschutz)		GefStoffV, BGV A1, BGV C22, BGR 128	A+S-Plan beachten
36		Brand- und Explosionsgefährdung	Sicherung der Gefahrenbereiche	A 005	BGV A1, BGV D1, BGI 665	
37		(Trennschneidarbeiten)	Erlaubnisverfahren / -schein	D 031	BGV A1, BGV D1, BGI 665	
38		Arbeitsmittel, Maschinen	Auswahl geeigneter Arbeitsmittel (Reichhöhe, Standsicherheit, Festigkeit)	D 075	GSG, BGV C22, BGI 665	
39		Lastenhandhabung, Lastentransport	Sichere geeignete Krane, Lastaufnahmemittel, Maßnahmen für Mehrkranbetrieb ergreifen		BGV D6, VBG 9a	Anforderung an Kranpersonal beachten!
40						
41	Untersuchung der Vorräte/Anlagen		Ausführungszeitraum			
42		Herabfallende oder umstürzende Gegenstände (Einsturzgefahr von Gebäudeteilen)	Betreten der Bereiche nach erfolgter Freigabe (statischer Nachweis)			
43			Abstützung von Gebäudedecken		§ 21 BGV C22, BGI 665	
44		Arbeitsplätze/Verkehrswege mit Absturzgefährdung	Dreiteiliger Seitenschutz für offene Wandbereiche	C 008	BGV C22, BGR 184	
45			Abdeckungen für Öffnungen und Aussparungen	C 008	BGV C22, BGR 184	
46			Arbeits- und Schutzgerüste (Alternativlösung)		ArbStättV, BGV C22, DIN 4420, BGV D36	
47			ggf. Persönliche Schutzausrüstung		ArbStättV, BGV C22, BGR 198	
48		Zugänge zu Arbeitsplätzen mit Absturzgefährdung	Bei Nichtbegehbarkeit Treppenhaus: Treppentürme, ggf. Innenleitergang des Gerüsts		ASR 12/1-3, BGV C22, BGV D36	
49		Gefahrstoffe (brandbedingte Schadstoffe)	Persönliche Schutzausrüstung (Hand-, Hautschutz, Atemschutz)	A 007	GefStoffV, ArbStättV, BGV C22, BGR 128	Anforderungen für Gefährdungszone 1c und 2
50			Maßnahmen der BGR 128 und speziell des Arbeits- und Sicherheitsplans einhalten		BGR 128	Gefährdungsbereich 1c und 2 nach VdS 2357
51		Umstürzende Gegenstände (Vorräte/Anlagen)	Gefahrenbereiche festlegen und absperren		BGV C22	
52						
53	Qualitätssicherung durch Auftraggeber		Ausführungszeitraum			
54		Herabfallende oder umstürzende Gegenstände (Einsturzgefahr von Gebäudeteilen)	Betreten der Bereiche nach erfolgter Freigabe (statischer Nachweis)			
55			Abstützung von Gebäudedecken		BGV C22, BGI 665	
56		Arbeitsplätze/Verkehrswege mit Absturzgefährdung	Arbeits- und Schutzgerüste (Alternativlösung)		ArbStättV, BGV C22, DIN 4420, BGV D36	
57			Dreiteiliger Seitenschutz für offene Wandbereiche	C 008	BGV C22, BGR 184	
58			Abdeckungen für Öffnungen und Aussparungen	C 008	BGV C22, BGR 184	
59			ggf. Persönliche Schutzausrüstung		ArbStättV, BGV C22, BGR 198	
60		Zugänge zu Arbeitsplätzen mit Absturzgefährdung	Bei Nichtbegehbarkeit Treppenhaus: Treppentürme, ggf. Innenleitergang des Gerüsts		ASR 12/1-3, BGV C22, BGV D36	
61		Gefahrstoffe (brandbedingte Schadstoffe)	Persönliche Schutzausrüstung (Hand-, Hautschutz, Atemschutz)	A 007	GefStoffV, ArbStättV, BGV C22, BGR 128	Anforderungen für Gefährdungszone 1c und 2
62			Maßnahmen der BGR 128 und speziell des Arbeits- und Sicherheitsplans einhalten		BGR 128	Gefährdungsbereich 1c und 2 nach VdS 2357
63		Umstürzende Gegenstände (Vorräte/Anlagen)	Gefahrenbereiche festlegen und absperren		BGV C22, BGI 665	
64						
65	Abbrucharbeiten		Ausführungszeitraum		BGI 665 "Abbrucharbeiten"	
66		Allgemein	Unternehmensbezogene AS-Dokumente: Betriebsanweisung, Abbrucharweisung	D 075	BGV C22, BGR 128, BGI 665	Regeln der Baustellenordnung beachten!
67		Herabfallende oder umstürzende Gegenstände (Einsturzgefahr von Gebäudeteilen)	Gefahrenbereiche (insbesondere Abwurfzonen) festlegen, sichern und absperren	D 075	BGV C22, BGI 665	Rot-weißes Flatterband ist keine Absperrung!
68			Abstützung von Gebäudedecken	D 075	BGV C22, BGI 665	
69		Unkontrolliert bewegte Teile	Kennzeichnung der Gefahrenbereiche	D 075	BGV C22, BGI 665	
70		Arbeitsplätze/Verkehrswege mit Absturzgefährdung	Dreiteiliger Seitenschutz für offene Wandbereiche	C 008	C22, BGR 184	
71			Arbeits- und Schutzgerüste (Alternativlösung)		ArbStättV, BGV C22, DIN 4420, BGV D36	
72			Abdeckungen für Öffnungen und Aussparungen	C 008	BGV C22, BGR 184	
73			Personenaufnahmemittel i.V.m. Persönliche Schutzausrüstung (Anseilschutz)	C 043	BGV C22, BGR 198, BGI 665	Anzeigepflicht an BG berücksichtigen
74		Zugänge zu Arbeitsplätzen mit Absturzgefährdung	Bei Nichtbegehbarkeit Treppenhaus: Treppentürme, ggf. Innenleitergang des Gerüsts		ASR 12/1-3, BGV C22, BGV D36	
75		Gefahrstoffe (brandbedingte Schadstoffe, einschließlich Asbestzement)	Maßnahmen der BGR 128 und speziell des Arbeits- und Sicherheitsplans einhalten		BGR 128	Gefährdungsbereich 1c und 2 nach VdS 2357
76			Zugangs- und Beschäftigungsbeschränkungen	D 075	GefStoffV, BGV A1, BGV C22, BGR 128	
77			Staubarmes Arbeiten, Schadstofffreisetzung auf Minimum beschränken	D 075	GefStoffV, BGV A1, BGV C22, BGR 128	
78			Tragen persönlicher Schutzausrüstung (Schutzkleidung, Atemschutz usw.)	D 075	GefStoffV, BGV A1, BGV C22, BGR 128	A+S-Plan beachten
79		Brand- und Explosionsgefährdung	Sicherung der Gefahrenbereiche	A 005	BGV A1, BGV D1, BGI 665	
80		(Trennschneidarbeiten)	Erlaubnisverfahren / -schein	D 031	BGV A1, BGV D1, BGI 665	
81		Arbeitsmittel, Maschinen	Auswahl geeigneter Arbeitsmittel (Reichhöhe, Standsicherheit, Festigkeit)	D 075	GSG, BGV C22, BGI 665	
82		Lastenhandhabung, Lastentransport	Sichere geeignete Krane, Lastaufnahmemittel, Maßnahmen für Mehrkranbetrieb ergreifen		BGV D6, VBG 9a	Anforderung an Kranpersonal beachten!

Schutzmaßnahmen / Schutzeinrichtungen

- Ausführungszeitraum
- Maßnahmen / Einrichtungen für das eigene Gewerk (Unternehmen)
- Quarantäne von Maschinen / Installation von Einrichtungen, die Auswirkungen auf andere Gewerke haben und ggf. von diesen genutzt werden
- Nutzung von Maßnahmen / Einrichtungen anderer Gewerke

Hinweis: Die Termine für die Ausführung der Leistungen richten sich nach dem aktuellen Baustellplan, der mögliche Überzüge des Sicherungsplans ist.

Grundsätze:

- Nur auf zugelassene Flächen einsteigen und Material lagern
- Arbeitsaufträge schriftlich übermitteln
- Einwirkende Genehmigungen rechtzeitig einholen
- Gefährliche Bereiche abzeichnen und kennzeichnen
- Verbotene Prozeduren Absolvieren und Misslingen beachten
- Nachfragepflicht vor Intervention

Persönliche Schutzausrüstung:

- Nur bei Gefahr für das Leben
- Schutzhelme tragen
- Schutzhandschuhe tragen
- Schutzhose tragen
- Schutzhandschuhe tragen
- Schutzhose tragen
- Schutzhandschuhe tragen
- Schutzhose tragen

Baustellenverkehr:

- Eintritt nur mit Genehmigung
- Es gilt die BVO
- Parkverbote für Gelände, Straße und Fußwege einhalten
- Einweisungspflicht für Besucher
- Laufweg klug wählen
- Geschäftsbüro, Lagerung einhalten

Arbeitsmittel / -verfahren:

- Für Arbeiten immer geeignete Sondermaschinen stellen
- Besonders bei Absturzgefahr achten
- Handhaben und ggf. Abbrucharbeiten verwenden (Prüfberichte vorlesen)
- Besonders gefährliche Arbeiten nur mit qualifizierter Elektro- und Elektriker ausführen
- In sicherem Umgang mit dem Abbrucharbeit
- Verbotene Prozeduren Absolvieren und Misslingen beachten
- Verbotene Prozeduren Absolvieren und Misslingen beachten

Umgang mit Gefahrstoffen:

- Nur mit richtig gekennzeichneten Gefahrstoffen umgehen (vgl. Symbole)
- Gefahrhinweise und Sicherheitsbeschränkungen auf Stellen beachten
- Gefahrstoffe ordnungsgemäß lagern
- Besondere Vorsorge bei Umgang mit Gefahrstoffen
- Gefährliche Personen sind über Warnzeichen bzw. Warnkleidung zu kennzeichnen

Revisions- und Genehmigungsprotokoll

Bauherr: Mustermann GmbH

Objekt: Brandschadensanierung XZ-Gelände Fertigtiegelager und betroffene Bereiche

Beauftragter: Dipl.-Ing. Glatzer

Maßstab: 1:1000

Datum: 12.12.2023

Blume Logo